Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: «30» января 2026 г., 44260061000220642664
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы (Макарьевского и Кадыйского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Костромской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» февраля 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2601/009-44/6-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Костромская обл., п. Кадый, ул. Южная, д. 33

(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 30 » января 2026 г., № 2601/009-44/6-ВО/Р, учетный номер проверки 44260061000220642664.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Трохачев Виктор Валентинович – инспектор ТОНДиПР Макарьевского и Кадыйского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Костромской области (государственный инспектор Макарьевского и Кадыйского районов Костромской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Костромская, р-н Кадыйский, с Рубцово, Здание 10 стр. 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДЫЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 4412000430, адрес регистрации юридического лица: 157971, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДЫЙСКИЙ, С. РУБЦОВО

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» февраля 2026 года, 09 час. 00 мин.
по «20» февраля 2026 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

12 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 чердачное помещение и выгороженные помещения на 1 и 2 этажах, используемые для складского назначения не оборудованы системами противопожарной защиты, что является нарушением части 2 Главы 14 статьи 54 123-ФЗ от 22.07.2008г.. Место выявления нарушения: здание

корпуса № 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Срок устранения нарушения:
01.12.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Устранение выявленных нарушений, указанных в Протоколах № 23-2-3/26 от 16.02.2026 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Костромской области.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
акты выполненных работ

2. Система пожарной сигнализации, смонтированная в корпусе № 2 находится в неисправном состоянии. Место выявления нарушения: корпус № 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.12.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Устранение выявленных нарушений, указанных в Протоколах № 23-2-3/26 от 16.02.2026 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Костромской области.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
акты выполненных работ

3. Система оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированная в корпусе № 2, находится в неисправном состоянии. Место выявления нарушения: корпус № 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.12.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Устранение выявленных нарушений, указанных в Протоколах № 23-2-3/26 от 16.02.2026 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Костромской области.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
акты выполненных работ

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор ТОНДиПР Макарьевского и Кадыйского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Костромской области (государственный инспектор Макарьевского и Кадыйского районов Костромской области по пожарному надзору) Трохачев Виктор Валентинович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
4A0963AAAD80CF9F1B8B8FB1E1DD3178
Владелец: Трохачев Виктор Валентинович
Действителен с 16.05.2025 по 09.08.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Трохачев Виктор Валентинович - Инспектор ТОНДиПР Макарьевского и Кадыйского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Костромской области (государственный инспектор Макарьевского и Кадыйского районов Костромской области по пожарному надзору), телефон: 84944234712, e-mail: makarjev_undpr@44.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «01» минут «26» 02 2026 г. (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: